

## А К Т

проведения тренировочной эвакуации воспитанников из здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка-детский сад №6 г Нового Оскола Белгородской области» от 29 марта 2018 год.

### УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование учреждения – МБДОУ ЦРР - детский сад № 6

Этажность здания, степень огнестойкости – двухэтажное, 2-я степень огнестойкости

Количество основных эвакуационных выходов – 5

Количество обслуживающего персонала / педработников – 15 / 17

Общее количество воспитанников – 184

В момент эвакуации в здании находилось воспитанников – 114

### СВЕДЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ

В ходе проведения практических занятий 29.03. 2018 г. с 10 ч. 00 мин. по 11ч. 20 мин. было установлено, что:

1. Дежурный по ДОУ обнаружил в помещении 1-го этажа задымление.
2. О чём оповестил администрацию и задействовал систему оповещения.
3. Информацию о пожаре в службу по т. 112 сообщил ответственный по пожарной безопасности Бортникова Н.И..
4. Тушение пожара первичными средствами проводили дежурный ,рабочий по обслуживанию здания, медсестра (условно).
5. Управление эвакуацией по громкой связи проводил ответственный по пожарной безопасности Бортникова Н.И..
- 6.Оповещение проходило громко и чётко по всем этажам и помещениям.
7. Помещения старшей группы (2 этаж) был сильно задымлён, что лишило возможности группе людей в количестве 15 чел. воспользоваться основным маршрутом и ими было принято решение выходить через запасной выход № 5.
8. Организовал сбор воспитанников у ворот начальник штаба старший воспитатель – Рудавина О.С.. (условно).
9. Отключение здания от электрического тока провела- завхоз Бортникова Н.И..(условно).
10. Проверку всех помещений на наличие людей провели: зам. по безопасности – Бортникова Н.И..., рабочий по обслуживанию зданий – Новоселов Н.Л..
11. Эвакуация прошла дисциплинированно и оперативно.
12. Аптечки первой медицинской помощи имеются и выносились. Воспитанники выходили из здания в сопровождении взрослого сверка детей происходила по журналу.

13. Эвакуированные построились на территории детского сада на площадке, что является безопасной зоной, т.к. находится на расстоянии 50 метров от здания.

14. Время с момента обнаружения пожара и до момента оповещения людей составило 0 мин. 30 сек.

15. Время с момента срабатывания сигнала и до момента доклада руководителю, что все помещения на наличие людей проверены, составило 4 мин 30 сек.

16. Общее время с момента срабатывания сигнала и до момента доклада руководителю, что все воспитанники эвакуированы и присутствуют на месте сбора, составило: 5 мин. 20 сек., что, с учётом изменившейся численности эвакуировавшихся, погодных условий и иных факторов, соответствует, предыдущему результату.

17. Численность эвакуировавшихся людей составила 146 человек, включая 114 воспитанника и 32 сотрудника.

#### ВЫВОДЫ

Эвакуацию воспитанников и сотрудников признать удовлетворительной

Действия педагогов и обслуживающего персонала тренировки по экстренной эвакуации признать удовлетворительными

Акт подготовил



Начальник штаба старший воспитатель Рудавина О.С.

29.03 . 2018 г.